



Schaltschrank  
800 x 800 x 300

Kabellänge BHKW-Schaltschrank, 4 m

**Hinweise:**

Die angegebenen Maße sind die minimal einzuhaltenen, frei zugänglichen Abstände. Außerdem wird eine lichte Höhe von min. 2 m über dem Aufstellplatz, sowie ein ebener Untergrund mit einer ausreichenden Tragfähigkeit vorausgesetzt. Schwimmender Estrich ist nicht geeignet.

Bei nicht eingehaltenen Mindestabständen kann es bei Service- und Reparaturarbeiten zu erhöhten Kosten durch erschwerte Arbeitsbedingungen führen!



Zeichn.-Nr. / Teil-Nr. <b>10D3AP 20 002</b>		Benennung <b>Aufstellungszeichnung</b>		BHKW-Typ: KWE 10D-3 AP		A. Weigel		Änd.-Index		Blatt	
CAD-Zeichnung, alle Rechte vorbehalten, Schutzmerk nach DIN 34								17.07.2006		1	
				Technische Änderungen vorbehalten						von 1	