



Schaltschrank
800 x 800 x 300

Kabellänge BHKW-Schaltschrank, 4 m

Hinweise:

Die angegebenen Maße sind die minimal einzuhaltenden, frei zugänglichen Abstände. Außerdem wird eine lichte Höhe von min. 2 m über dem Aufstellplatz, sowie ein ebener Untergrund mit einer ausreichenden Tragfähigkeit vorausgesetzt. Schwimmender Estrich ist nicht geeignet.

Bei nicht eingehaltenen Mindestabständen kann es bei Service- und Reparaturarbeiten zu erhöhten Kosten durch erschwerte Arbeitsbedingungen führen!



| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------------------|--|------------|--|------------|--|-----------------|--|
| Zeichn.-Nr. / Teil-Nr. 20P4SPN 20 002 | | Benennung Aufstellungszeichnung | | BHKW-Typ: KWE 20P-4, SPN | | A. Weigel | | Änd.-index | | Blatt | |
| CAD-Zeichnung, alle Rechte vorbehalten, Schutzvermerk nach DIN 34 | | | | Technische Änderungen vorbehalten | | 02.11.2005 | | | | von 1 | |