

Wartungscheckliste G3301 BHKW Typ: smartblock 33

Ausführung: Standardölwanne mit Zirkulationssystem



Datum:	Projekt:	Kunde:
Wartungsfirma:		Servicetechniker:

Achtung: Vor Beginn der Wartungsarbeiten unbedingt das BHKW ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

Hellgrau hinterlegte Felder ausfüllen

Wartungs- und Prüfintervall [Std.]
 in Ordnung
 nicht in Ordnung
 erledigt
 nicht vorhanden, nicht erforderlich

Prüfarbeiten vor Durchführung der Wartung		Grenzwert	Messwert				
BHKW auf ungewöhnliche Betriebsgeräusche prüfen				4000			
Kurbelgehäuseentlüftung messen		max. 30 l/min		4000			
Abgasgegendruck prüfen		max. 80 mbar		4000			
Wartungsarbeiten		Sollwert	Istwert				
Kühlwasserstand prüfen, bei Bedarf nachfüllen				1000			
Motoröl vom Motor wechseln				4000			
Externes 60 Liter Fass wechseln				4000			
Motorölfilter erneuern				4000			
Nebenstromfeinfilter mit Dichtring erneuern				4000			
Luftfilter und Sicherheitselement erneuern				4000			
Ventilspiel prüfen, bei Bedarf einstellen		EV 0,25mm	AV 0,25mm	4000			
Ventildeckeldichtung erneuern				4000			
Zündkerzen erneuern, ausschließlich gefettete einsetzen				4000			
Öl- und Wasserleitungen auf Dichtheit, Verhärtungen, Scheuerstellen und Befestigung prüfen. Befestigungen nachziehen und Leitungen bei Bedarf erneuern.				4000			
Elektrische Kabel auf Scheuerstellen, festen Sitz und sonstige Beschädigungen prüfen				4000			
Verschraubungen an elektrischen Betriebsmitteln überprüfen und ggf. nachziehen				4000			
Dichtheit und Isolierung der gesamten Abgasanlage prüfen				4000			
Kondensatablauf am Schalldämpfer überprüfen				4000			
Bodenwanne reinigen, bei Auffälligkeiten Ursache klären und beheben				4000			
Gummipuffer von Motor und Generator prüfen				4000			
Festen Sitz der Beschläge an der Schalldämmhaube prüfen.				4000			
Sicherheitsaufkleber auf der Schalldämmhaube bei Beschädigung erneuern				4000			
Generatorlager nachschmieren bei laufender Maschine / wenn nachschmierbar				4000			
Funktion der Überwachungseinrichtungen prüfen				8000			
Kühlfüssigkeit, Additive- Konzentration prüfen		-25 bis -35 °C		8000			
Pufferbatterie der BR06 Steuerung tauschen				3 Jahre			
Kühlfüssigkeit erneuern				5 Jahre			
Abgaswärmetauscher reinigen				bei Bedarf			
Lambdasonde erneuern				bei Bedarf			
Katalysator erneuern				bei Bedarf			

Wartungscheckliste G3301 BHKW Typ: smartblock 33

Ausführung: Standardölwanne mit Zirkulationssystem

Arbeiten während des Probelaufes		Sollwert	Istwert				
Dichtheit des Motorölfilters und Ölsystems prüfen				4000			
Lambdaregelung prüfen	Sollwert der Lambdaspaltung siehe BR06-Steuerung			4000			
Abgasmessung durchführen	CO / NOx	< 1000		4000			
Alle Zähler und Messwerte dokumentieren				4000			
Wartungszähler zurücksetzen				4000			

Zählerstände notieren	
Betriebsstunden	
Stromzähler (Wirkleistung)	
Startzähler	
Wärmemengenzähler	
Verbrauchszähler	
Nächste Wartung	

Messwerte dokumentieren	Sollwert	Messwert
Messwerte frühestens nach 15 Minuten Laufzeit unter Vollast aufnehmen.		
Elektrische Leistung (Generatorleistung)	33 kW	
Motortemperatur	78 °C bis 82 °C	
Abgastemperatur vor AWT	max. 600 °C	
Abgastemperatur nach AWT	max. 130 °C	
Vorlauftemperatur	ca. Motortemp +4 °C	
Rücklauftemperatur	max. 70 °C	
Gasdruck am Mischereingang	0 bis -5 mbar	

Wartungsmaterial	Artikel Nr.	Menge
Motoröl-Motor Gasmotorenöl KW 5000	W10172	13 Liter
Motorölfass Gasmotorenöl KW 5000	W10174	60 Liter
Motorölfilter OC23	W10022	1
Nebenstromfeinfilter inkl. O-Ring TO 05E	W10029	1
Luftfilter P82-2768	W10016	1
Sicherheitsselement für Luftfilter P82-2769	W10177	1
Zündkerzen gefettet Denso GK3-1 / 0,5	W10199	4
Lagerfett für Generator Petamo GY193	W10006	18 g
Kühlwasserzusatz CT 12 Plus	W10157	50% Mischung
Ventildeckeldichtung	M10048	1

Sonstiges / Bemerkungen

Verwendetes Motoröl: Hersteller, genaue Bezeichnung

Datum:

Unterschrift Servicetechniker

Unterschrift Kunde